

Vitaberg hus A

-

Jönköpings kommun, Jönköpings län



BBR byggår



Senaste BBR

Flerbostadshus med 32 lägenheter uppförs av Norra Hammars Bostads AB. Huset värms med fjärrvärme och har FTX med gemensamt aggregat.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	1 488 m ²
Byggår	2012
Byggnadstyp	Bostad
Byggnadskategori	Flerbostadshus
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	37 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare

Om tekniska system	Byggnaden är försedd med fjärrvärme och gemensamt FTX-aggregat
---------------------------	--

Marknadsaktörer

Byggherre	Norrahammar Bostads AB
------------------	------------------------

VVS-konsult	Anderson & Hultmark AB
--------------------	------------------------

Publicerad och granskad	2011-12-14
--------------------------------	------------

Senast uppdaterad	2015-08-03
--------------------------	------------
