

Prästgårdsängens förskola

MÅ 1:3

Kungsbacka kommun, Hallands län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	950 m ²
Byggår	2008
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	4

Energiprestanda

Projekterad	50 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Tekniska system

Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare, årlig energiproduktion	9 500 kWh
Solceller, installerad effekt	32 kW
Solceller, årlig energiproduktion	32 000 kWh
Om tekniska system	Uppvärmning sol/biobränsle. Solfångare ger 10W/m ² och 220 m ² solceller ger 32000kWh/år.

Marknadsaktörer

Byggherre	Eksta Bostads AB
Arkitekt	VSB
VVS-konsult	Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad	2011-04-26
Senast uppdaterad	2017-07-07