



# Hägern Mindre 7

HÄGERN MINDRE 7

*Stockholms kommun, Stockholms län*



BBR byggår



Senaste BBR

## Grunddata

	Ombyggnation
<b>Atemp</b>	17 200 m <sup>2</sup>
<b>Ombyggnadsår</b>	2011
<b>Byggnadstyp</b>	Lokal
<b>Byggnadskategori</b>	Kontor
<b>Elvärmd</b>	Nej
<b>Klimatzon</b>	3

## Energiprestanda

<b>Uppmätt före ombyggnation</b>	192 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Uppmätt efter ombyggnation</b>	73 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Energibesparing</b>	62 %
<b>Energiklass (senaste BBR)</b>	Ej lågenergi
<b>Energiklass (BBR vid byggår)</b>	B

## Uppdelad energianvändning

<i>Före ombyggnation</i>	
<b>Uppmätt energi fastighetsel</b>	43 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Uppmätt energi komfortkyla</b>	18 kWh/m <sup>2</sup> , år

## Efter ombyggnation

<b>Uppmätt energi fastighetsel</b>	25 kWh/m <sup>2</sup> , år
<b>Uppmätt energi komfortkyla</b>	16 kWh/m <sup>2</sup> , år

## Byggnad och innemiljö

<b>Total investeringskostnad</b>	4 155 kkr
<b>Investeringskommentar</b>	Kostnad från BELOK kortrapport

## Tekniska system

<b>Huvudsaklig uppvärmning</b>	Fjärrvärme
--------------------------------	------------

## Marknadsaktörer

<b>Byggherre</b>	Fabege
------------------	--------

<b>Publicerad och granskad</b>	2012-10-31
--------------------------------	------------

<b>Senast uppdaterad</b>	2015-06-25
--------------------------	------------