



Äppelgårdens förskola

NÖDINGE-STOMMEN 1:124

Ale kommun, Västra Götalands län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	1 138 m ²
Byggår	2011
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Utbildning
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Uppmätt	39 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	B
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning	Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt	25 kW

Om tekniska system

Uppvärmning: Fjärrvärme Stry och regler: Siemens DESIGO
Ventilation: FTX system, VAV

Publicerad och granskad

2015-02-27

Senast uppdaterad

2015-06-26
