




Hammarö Arena © hammaro.se

Hammarö Arena

MÖRMON 5:33

Hammarö kommun, Värmlands län



BBR byggår



Senaste BBR

Kommunens nya sporthall, klar 2012. Består av A-hall samt B-hall. Dessutom läktare i A-hall samt olika teorirum och fläktrum samt gym på ovanvåning. I undervåning diverse lokaler (vaktmästeri/förråd/omkl rum). Entréhall med café.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	5 252 m ²
Byggår	2012
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Annan

Elvärmd	Nej
Klimatzon	2

Energiprestanda

Projekterad	65 kWh/m ² , år
Uppmätt	34 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A
Energiklass (BBR vid byggår)	A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	25 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	26 kWh/m ² , år
Projekterad energi fastighetsel	14 kWh/m ² , år
Projekterad energi verksamhetsel	41 kWh/m ² , år
Uppmätt energi fastighetsel	7 kWh/m ² , år
Uppmätt energi verksamhetsel	22 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg	0,21-0,3 W/m ² K
U-värde yttertak	0,16-0,2 W/m ² K
U-värde fönster	0,61-0,7 W/m ² K
U-värde mark	0,11-0,15 W/m ² K
Genomsnittligt luftläckage projekte...	<0,3 l/m ² s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tidsstyrd
Om tekniska system	Golvvärme, radiatorer, luftburen beroende på del av byggnad.3 stycken FTX med roterande växlare

Marknadsaktörer

Byggherre	Hammarö Kommun
Publicerad och granskad	2016-05-24
Senast uppdaterad	2017-01-19