

Tandvård Linné

Kv Ryttaren 1

Växjö kommun, Kronobergs län



BBR byggår



Senaste BBR

Byggnad i ett plan, med verksamhet tandvård, certifierad med miljöbyggnad guld. Solceller på taket.

Grunddata

	Nybyggnation
Atemp	687 m ²
Byggår	2016
Byggnadstyp	Lokal
Byggnadskategori	Vård
Elvärmd	Nej
Klimatzon	3

Energiprestanda

Projekterad	44 kWh/m ² , år
Energiklass (senaste BBR)	A
Energiklass (BBR vid byggår)	B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten	8 kWh/m ² , år
Projekterad energi uppvärmning	35 kWh/m ² , år

Projekterad energi fastighetsel	1 kWh/m ² , år
Projekterad energi verksamhetsel	50 kWh/m ² , år

Byggnad och innemiljö

Merkostnad	0-4 %
U-värde yttervägg	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde yttertak	0,11-0,15 W/m ² K
U-värde fönster	0,81-0,9 W/m ² K
Energi eller miljöklassning	Miljöbyggnad guld

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning	Fjärrvärme
Huvuddistribution värme	Radiatorer
Komfortkyla	Kylmaskiner
Komfortkyla distribution	Luft
Ventilation	Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning	Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt	12 kW
Solceller, årlig energiproduktion	9 000 kWh
Publicerad och granskad	2018-03-06
Senast uppdaterad	2018-03-06