




© NCC

Kv Lustgården 10, Västerport

LUSTGÅRDEN 18

Stockholms kommun, Stockholms län



BBR byggår



Senaste BBR

Grunddata

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| | Nybyggnation |
| Atemp | 20 000 m ² |
| Byggår | 2008 |
| Byggnadstyp | Lokal |
| Byggnadskategori | Kontor |
| Elvärmd | Nej |
| Klimatzon | 3 |

Energiprestanda

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Projekterad | 89 kWh/m ² , år |
| Energiklass (senaste BBR) | B |
| Energiklass (BBR vid byggår) | B |

Uppdelad energianvändning

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Hygieniskt uteluftflöde | 1.00 l/s, m ² |
|--------------------------------|--------------------------|

Byggnad och innemiljö

| | |
|------------------------|----------------------------|
| U-värde fönster | 1,0-1,2 W/m ² K |
|------------------------|----------------------------|

Tekniska system

| | |
|--------------------------------|------------|
| Huvudsaklig uppvärmning | Fjärrvärme |
| Komfortkyla | Fjärrkyla |

Marknadsaktörer

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Huvudentreprenör | OF Bygg KB |
| Konstruktör | AB Svenskt Klimatneutralt Boende |
| Arkitekt | AB Arkitektlaget Skåne |
| VVS-konsult | AB Svenskt Klimatneutralt Boende |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Publicerad och granskad | 2011-05-17 |
| Senast uppdaterad | 2015-09-30 |